Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63, PSČ 656 06,
IČ 00020338,
jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu
(dále jen „zadavatel“)

vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona:

Veřejná zakázka

„Dodávka klimatizačních jednotek“

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks klimatizačních jednotek.

Požadavky na zpracování nabídky:

Předmětem dodávky musí být 2 ks klimatizačních jednotek typu split, inventor, tepelné čerpadlo a chladivo R410A pro chlazení prostředí v laboratoři. Součástí dodávky musí být i montáž vnitřní a venkovní jednotky a veškeré práce a dodávky materiálu související s instalací jako jsou např. zednické začištění, dodávka potřebného potrubí, doplnění chladiva, elektro revize, přezkoušení. Dále musejí být splněny požadované chladící a topné výkony a hladiny akustického tlaku.

Minimální technické požadavky:

Místnost 6 126 (NRL - OMPZ Brno)

Vnitřní nástěnná jednotka		
celkový chladicí výkon Q_{ch} srovnávací minimální maximální při 19°CWB (mokrého teploměru) a venkovní teplotě +35°CDB(suchého teploměru)	3500 900 4000	kW kW kW
celkový topný výkon Q_t srovnávací minimální maximální při 20°CDB (suchého teploměru) a venkovní teplotě +6°CWD(mokrého teploměru)	4200 900 5000	kW kW kW
průtok vzduchu - alespoň tři stupně otáček		
Hladina akustického tlaku v 1m		
- nízké otáčky - snížené	*25*	*dB(A)*
- nízké otáčky	29	dB(A)

- střední otáčky	35	dB(A)
- vysoké otáčky	42	dB(A)
Ovládání bezdrátové-infraovladač nebo kabelové		
Venkovní jednotka		
Kompresor	scroll (spirálový)	
nebo alespoň	rotary (rotační)	
Hladina akustického tlaku v 1m		
chlazení	46	dB(A)
topení	49	dB(A)
Montáže		
Potrubí chladiva včetně parotěsné izolace		
montáž do krycích lišt		
Konzola venkovní jednotky pro montáž na zateplenou fasádu		
Varianta základ venkovní jednotky pro montáž na úrovni terénu		
deflektor výfuku ventilátoru		
prostup obvodovým pláštěm		
zednické začištění		
jištěný přívod 1x230V, max. 1300W		
elektro revize		
odpad kondenzátu od vnitřní jednotky do krycích lišt		
zápachová uzávěrka		
doplnění chladiva		
přezkoušení		
Laboratoř 313 (NRL -RO Brno)		
Vnitřní nástěnná jednotka		
celkový chladicí výkon Q_{ch} srovnávací minimální maximální při 19°CWB (mokrého teploměru) a venkovní teplotě +35°CDB(suchého teploměru)	2500 900 3100	kW kW kW
celkový topný výkon Q_t srovnávací minimální maximální při 20°CDB (suchého teploměru) a venkovní teplotě +6°CWD(mokrého teploměru)	3400 900 4400	kW kW kW
průtok vzduchu - alespoň tři stupně otáček		
Hladina akustického tlaku v 1m		
- nízké otáčky - snížené	*20*	*dB(A)*
- nízké otáčky	26	dB(A)
- střední otáčky	32	dB(A)
- vysoké otáčky	38	dB(A)
Ovládání bezdrátové-infraovladač nebo kabelové		
Venkovní jednotka		
Kompresor	scroll (spirálový)	
nebo alespoň	rotary (rotační)	
Hladina akustického tlaku v 1m		
chlazení	46	dB(A)

topení	48	dB(A)
Montáže		
Potrubí chladiva včetně parotěsné izolace		
montáž do krycích lišt		
Konzola venkovní jednotky pro montáž na fasádu		
prostup střešním pláštěm do tl 450 mm		
prostup vnitřní stěnou do tl. 300 mm		
zednické začištění		
jištěný přívod 1x230V, max. 1300W		
elektro revize		
odpad kondenzátu od vnitřní jednotky do krycích lišt		
zápachová uzávěrka		
doplnění chladiva		
přezkoušení		

V ceně dodávky požadujeme dodávku na místo, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Zaškolení obsluhy požadujeme na místě. V nabídce uveďte základní (rozhodující) technické parametry klimatizačních jednotek podle výše uvedených požadavků a případné další, které považujete za významné, cenu v Kč včetně instalace a zaškolení (bez DPH a s DPH), termín dodání (od podpisu smlouvy), záruku, záruční a pozáruční servis. Současně zašlete návrh smlouvy. Rovněž uveďte způsob zajištění servisu a pozáruční servis.

Způsob hodnocení nabídek:

Při výběru nejvhodnější nabídky bude u přístroje hodnoceno:

- úplnost nabídky uvedených požadavků
- cena v Kč včetně DPH
- servisní podmínky

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Klimatizační jednotky musí být dodány nejpozději do 2 měsíců od výběru nejvhodnější nabídky.

Místem plnění veřejné zakázky bude pracoviště:

- NRL ÚKZÚZ, regionální oddělení Brno, Hroznová 2, 656 06 Brno – 1 ks;
- NRL ÚKZÚZ, oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, Hroznová 2, 656 06 Brno – 1 ks.

Základní údaje o zadavateli:

Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, Hroznová 2/63, 656 06 Brno,

IČ: 00020338,

jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu.

Zástupci zadavatele pověřeni jednáním s uchazeči:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Romanová, tel. 543548377,

ve věcech technických: RNDr. Jiří Zbíral, PhD., ředitel Národní referenční laboratoře, tel. 543548329.

Podávání nabídek:

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. na adrese zadavatele v Brně, Hroznová 2, odd. rozpočtu, nejpozději do **30. 4. 2009 do 14,00 hod.,** a to v uzavřených obálkách, označených názvem veřejné zakázky: **„Výzva – výběr klimatizačních jednotek“** a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podávání nabídek doručeny zadavateli. Nabídky doručené opožděně a nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům v tomto bodě, zadavatel neotevře a vrátí je uchazeči.

Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek a činí 30 dnů.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky,
- nevracet předložené nabídky,
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

V Brně dne 14. dubna 2009

RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel ústavu